

GARDE-CORPS EN BOIS

Référentiels principaux



NF P 01-012



Solidité

Sécurité



Pas de référentiel



Menuiserie

Domaine d'application de la NF P 01-012

Garde-corps et rampes d'escaliers tous matériaux (dont bois) de caractère définitif.

Garde-corps et rampes d'escaliers intérieurs ou extérieurs, associés ou non à un bâtiment.

Pas de marquage CE sur les garde-corps et rampes d'escaliers à ce jour.

La norme NF P01-012 est associée à la NF P01-013 qui est la norme qui définit les méthodes et critères d'essais des garde-corps. La norme NF P01-012 définit la mise en place des garde-corps selon la zone de stationnement (normale ou précaire). Elle définit également la hauteur de protection des garde-corps et les spécifications dimensionnelles de sécurité (notamment le remplissage).

Éléments spécifiques pour le remplissage et les dimensions de sécurité des rampes d'escaliers.

Frontières avec d'autres documents de référence

Les garde-corps associés aux escaliers sont du ressort du NF DTU 36.3.

Exigences principales et outils disponibles

Exigences de performances et réglementation	Technique courante	Documents d'accompagnement technique et pédagogique ²	Technique non courante
	Reconnaissance par des tiers ¹		Guides, études, règles professionnelles hors liste verte C2P, normes étrangères...

¹ Normes, Recommandations Professionnelles RAGE, Règles Professionnelles liste verte C2P, Avis Technique, Appréciation de laboratoire, ...

² Guides, études, publications

Textes généraux sur partie d'ouvrage

		Guide Pacte « Conception et mise en œuvre des garde-corps » (lien)	
--	--	--	--

Textes référentiels produits

		Fiche FNB bois raboté sec (lien)	
--	--	--	--

Textes référentiels conception

	Solidité	NF P 01-013	
	Sécurité	NF P 01-012	
	Durabilité	FD P 20-651	Guide Comprendre et maîtriser la durabilité du bois dans la construction (lien)

Mise à jour : 12 décembre 2025


			- Guide de conception des ouvrages bois exposés aux intempéries (lien)	
	Environnement	- FDES à consulter sur la base INIES (lien) - DE Bois (lien) - DE bois de France (lien)		
Textes référentiels mise en œuvre				
		En l'absence de DTU spécifique sur les garde-corps, le NF DTU 36.3 donne quelques spécifications sur la mise en œuvre de garde-corps sur escaliers exclusivement.	- Calepin de chantier escaliers bois et garde-corps associés (lien)	

Certifications, labels, ou autres évaluations par tierce partie


Le(s) référentiel(s) d'évaluation par tierce partie se rapportant à la présente partie d'ouvrage est/sont accessible(s) dans la fiche « Démarches volontaires : Certifications, et labels évalués par tierce(s) partie(s) » ([lien](#)).

Questions les plus récurrentes


Les réponses apportées ci-après n'ont pas pour vocation d'être détaillées et exhaustives mais d'orienter le lecteur / la lectrice dans sa recherche de solutions.
Les éléments de réponses détaillés sont accessibles dans le corpus normatif cité dans cette fiche.

- Quelles sont les spécifications dimensionnelles de sécurité par rapport aux éléments verticaux et horizontaux des garde-corps ? 


La NF P 01-012 définit les caractères dimensionnels des éléments de remplissage d'un garde-corps, qu'ils soient horizontaux ou verticaux.

- Hauteur réglementaire d'un garde-corps ? 

Hauteurs minimales :
0,90 mètre dans la volée d'escalier et 1 mètre dans la zone où la main-courante est horizontale (sur les paliers par exemple).


- Justification solidité des garde-corps ? 

Calcul pour ossature ou essais statiques selon norme NF P 01-013
Essais dynamiques selon NF P 01-013 pour le remplissage.


- Durabilité des garde-corps extérieurs ? 

Voir Guide PACTE, FD P 20-651, et annexe NF DTU 36.3.

Conception élaborée permettant drainage d'eau en tout point y compris au niveau des assemblages.

- Tolérances sur vide en tout point ? 

En aucun cas les valeurs seuils de 11 cm (vide horizontal entre barreaux) et de 18 cm (vide vertical entre les lisses) ne doivent être dépassées ; aucune tolérance n'est admise au-delà.

- Justification ancrage des montants sur le support ? 

Solutions chez les fabricants de fixations.

Justifications dimensionnelles à apporter.

Évolutions à venir

Révision ou création de documents de référence en cours

- Révision des normes NF P01-012 et NF P01-013 en cours
- Projet de norme européenne en cours
- Projet de DTU garde-corps extérieur en bois

Études et guides à venir

- RAS